


LEGENDA

Posadowić na ramie stalowej zakotwiczonej w wylewce betonowej.

- Przewody czynnika roboczego zasilanie/powrót
- Przewody skroplin z jednostek wewnętrznych
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- jednostka zewnętrzna klimatyzacji

AOYG54LATT
6,9kW; 400V/3fazy/50Hz
1290x900x330, 104kg

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		44-341 Gollinowa, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-83, kom. 513-18-948 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl		SKALA	DATA	NR RYS.
 INSTAL PROJEKT		www.instal-projekt.net.pl		1:50	11.2013	IS-02
OBIEKT	BUDYNEK UM WODZISŁAW		OPRACOWAŁ			
NADZOR PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CHŁODNICZEJ, ELEKTRYCZNEJ I ODPROWADZENIA SKROPLIN Z DWÓCH KLIMATYZATORÓW W SERWEROWNI		PROJEKTOWAŁ			
WYKONAWCA	Plan Instalacji chłodniczej – Rzut Piwnic					
INWESTOR	Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 4					
LOKALIZACJA	Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4b					
			mgr inż. K. Odziemicka-Pozobut		nr upr. SLK0480/PWOS/04	